

第四师可克达拉市建筑垃圾填埋场建设项目

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

(1) 2024年3月，伊犁胜凡环保科技有限公司编制完成了《第四师可克达拉市建筑垃圾填埋场建设项目》；

(2) 项目环保设施及投资概算

项目实际总投资741万元，其中环保投资为41万元，占总投资的5.53%。

各项环保设施实际投资情况见表1。

表1 项目环保投资情况表

治理项目	实际建设过程环保措施	
	措施主要内容	投资(万元)
污水处理	渗滤液收集池	13
噪声治理	车辆定期检修	2
废气治理	苫盖、路面砂砾石铺垫、洒水抑尘	26
	合计	41

1.2 施工简况

本项目于2024年3月开始动工，并于2024年7月完工进入试运营阶段，施工期间采取对施工作业区采取洒水措施，且未在大风天气进行作业；运输车辆采用篷布覆盖等，项目总体符合环保要求，

1.3 验收简况

2024年7月，本项目填埋区开始运行。我单位依据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)要求和规定，对第四师可克达拉市建筑垃圾填埋场建设项目进行自主验收。2024年7月20日~21日委托新疆科瑞检测科技有限公司组织技术人员对废气、噪声及地下水进行了验收监测。根据验收监测结果、项目实际运行情况、验收技术规范、环境影响报告表及其批复等材料编制了本项目竣工环境保护验收报告表，出具自主验收意见。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目在设计、施工及验收期间未收到公众反馈意见和投诉。

2.其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

第四师可克达拉市建筑垃圾填埋场有专人负责环境管理工作,包括环境保护设施调试及日常运行的维护制度计划等。

(2) 环境风险事故应急预案和事故防范措施已委托第三方开展。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

无。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

环评文件中未设置大气环境防护距离,仅提出项目卫生防护距离为厂区边界外 500m 范围,在此范围内禁止规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。根据现场调查,本项目西南侧 130m 有 1 连居民区,无其他学校、医院等建筑,环评中要求规范填埋操作,做好洒水等扬尘防治措施,未提出居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

无。

3 整改情况

无。